

致理科技大學

報價單

工程名稱：115 年基礎電力改善補助計畫

廠商名稱：

聯絡人：

聯絡電話：

地址：

報價日期：

目的：將綜合教學大樓 B2 機房內 MP 盤之 L6、L6A、L7、L7A 總開關移置 EMP 盤

項次	品名規格	單位	數量	單價	總價	備註
1	NFB 3P 250AF 175AT 380V 65KA	只	4			
2	NFB 3P 125AF 100AT 380V 65KA	只	2			
3	NFB 3P 125AF 75AT 380V 65KA	只	2			
4	NFB 固定底板	片	1			
5	電纜 XLPE 600V 150mm ² x1C	米	96			
6	電纜 XLPE 600V 60mm ² x1C	米	48			
7	電纜 XLPE 600V 38mm ² x1C	米	48			
8	端子、五金另料	式	1			
9	工資(深夜施工)	式	1			
10	勞工安全衛生管理費	式	1			
	以下空白					
	總計(含稅)					

1. 廠商投標前應至本校現場實際勘查，現場會勘採預約制。為利派員與行程準備，申請人至遲應於『預定會勘時間』前 24 小時提出預約申請，且該申請之受理時間限於本校之工作日上午時間（上午 9:00 至下午 4:00）。如預約期間或會勘當日遇例假日（含國定假日），則受理時間與會勘日期自動順延至下一工作天辦理。若有須增設項目或因設計數量及尺寸誤差時，得標廠商應於投標前自行考量於總價內，得標後不得另行要求追加任何款項；無現場實際勘查，列為不合格廠商。
2. 總價應包括所有人工、材料、斷復電(22KV)、工具、運輸、保險、品管等費用(斷復電如有切斷到本校總配電站電源，需要立即復電)，得標廠商須自行考量所有因相關法規規定之安全措施、工安、環安、環保措施及其他所須項目。
3. 決標日起 2 日內(例假日順延)務必繳交履約保證金，如逾期未繳納者，列為不合格廠商。
4. 本案保固期為 3 個月，廠商須提供保固書。
5. L6、L7、L6A、L7A 迴路，每迴路 4 條線。

