

致理科技大學

估價單

工程名稱：K84 教室及 K63 教室分離式冷氣採購案

廠商名稱：

聯 絡 人：

聯絡電話：

地 址：

報價日期：

項次	品名規格	單位	數量	單價	總價	備註
一	人文大樓 K84 教室					
1	日立 冷暖變分離式冷氣機 型號：RAC-110NP、RAD-110NJP	組	2			(1)無線遙控。 (2)日立、大金 或同等品 (3)需送審
2	被覆銅管、訊號線 主機鍍鋅安裝架 ABS 格柵出風口及集風箱 安裝配管工資 冷媒定量追加 試車運轉一式	組	2			
3	冷氣拆機工程	組	3			協助申請「經濟部 商業服務業節能設 備補助」
4	既有隔音板拆除	工	1			含垃圾清運
5	隔音板	片	3			(1)顏色、廠牌需 與現場一致。 (2)需送審
6	冷氣孔封板材料	式	1			
7	封板工資	工	3			
二	人文大樓 K63 教室					
1	日立 冷暖變頻壁掛分離式冷氣機 型號：RAC-110NP、RAS-110NJP	組	2			(1)無線遙控。 (2)日立、大金或 同等品 (3)需送審 (4)協助申請「經 濟部商業服 務業節能設 備補助」
2	被覆銅管、訊號線、冷氣電源線 主機鍍鋅安裝架	組	2			

	安裝配管工資 冷媒定量追加 試車運轉一式					
3	冷氣拆機工程	組	2			
4	循環扇(風之扇) 型號：ESF-BD14	台	5			1. 線控電源 2. 含安裝
5	循環扇專線迴路配置至校方指定 位置	式	1			
6	48W LED 平板燈(含安裝)	盞	35			1. 東亞、億光或 同等品 2. 需送審
	以下空白					
	總 計(含稅)					

備註：

1. 由本校人員指定安裝位置及方位。
2. 廠商投標前應至本校現場實際勘查，若有須增設項目或因設計數量及尺寸誤差時，得標廠商應於投標前自行考量於總價內，得標後不得另行要求追加任何款項。
3. 總價應包括所有人工、材料、工具、運輸、保險，品管等費用，得標廠商須自行考量所有因相關法規規定之安全措施、環安、環保措施及其他所須項目。
4. 電力設置須符合電工法規規定。
5. 冷氣拆機工程共計 3 組，其中 1 組需配合放置至學校指定位置。
6. 舊有電燈拆除後需配合放置至學校指定位置。